

Susiec, dnia 26 maja 2022 r.

Znak postępowania: **ZP.271.7.2022**

**- do wszystkich Wykonawców -**

**dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. „**Budowa sieci wodociągowej Susiec-Pary z modernizacją istniejącej stacji wodociągowej wraz z wykonaniem kolektora ciśnieniowego ścieków z pompowniami**”.

**A.** Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Gmina Susiec, ul. Tomaszowska 2, 22-672 Susiec, **dokonuje zmiany SWZ a mianowicie:**

**Rozdział 4 Opis przedmiotu zamówienia pkt 4.1. ppkt 3) otrzymuje brzmienie:**

„ 3) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zamontuje zestawy hydrofobowe o następujących parametrach:

a) Zestaw hydrofobowy ZH1:

- Przepływ nominalny 8,3 l/s
- Wysokość podnoszenia 119 m
- Moc (P2) pompy głównej 7,5 kW
- Układ pracy pomp: 2+0

b) Zestaw hydrofobowy ZH2:

- Przepływ nominalny 5 l/s
- Wysokość podnoszenia 65 m
- Moc (P2) pompy głównej 3 kW
- Układ pracy pomp: 2+0 ”

**B.** Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie staje się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będzie wiążące przy składaniu ofert.

**C.** Jednocześnie Zamawiający informuje, iż treść SWZ pozostaje bez zmian.

**D.** Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulegają terminy składania i otwarcia ofert.

**Termin składania ofert: 06.06.2022 r. godz. 10:00.**

**Termin otwarcia ofert: 06.06.2022 r. godz. 10:10.**

**Termin związania ofertą: do dnia 05 lipca 2022 r.**

**Wójt Gminy Susiec**  
**Zbigniew Naklicki**  
/podpisano elektronicznie/